



## VKF Hagelschutz Nr. 32533

**Inhaber /-in**

Swisspearl Schweiz AG  
Eternitsrasse 3  
8867 8867 Niederurnen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Swisspearl Schweiz AG  
8867 8867 Niederurnen  
Schweiz

**Gruppe** 131 - Fassade - Faserzementplatten

**Produkt** Swisspearl Largo

**Beschreibung**

Grossformatige Faserzementplatte (Fassadensystem).  
Format 8 mm \* 501 mm \* 501 mm.  
Vertikale Fugen 8 mm mit EPDM-Band hinterlegt.  
Horizontale Fugen 8 mm mit L-Blech Aluminium.  
Farbe grau.  
Befestigung mit Holzschrauben Holzschrauben T20 4.8x38 mm Stahl A2.  
Unterkonstruktion aus Nadelholz 27 mm \* 60 (Feld)/120 (Stoss) mm, Achsabstand max. 600 mm.  
Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

**Unterlagen**

Egli Engineering AG: Prüfbericht '627\_2' (28. September 2016), Gutachterliche Stellungnahme '1180\_2' (20. Dezember 2022)

**VKF Prüfbestimmungen** 07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Aussehen HW 4\*

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4\*

**Bemerkungen**

\* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2028

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

14.04.2023

**Ersetzt Dokument vom**

01.04.2023

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch